



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»

628615, Российская Федерация, Томенская обл.
Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 30

Телефоны: 46-20-11
Тел./факс: (3466) 46 -20-11
Электронная почта: school23nv@mail.ru

« 27 » сентября 2013 г.

№ 1083


Отчет

По устранению нарушений выявленных органами
Роспотребнадзора и Госпожнадзора в МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»

Наименование ОУ, адрес	Перечень нарушений санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с ранее выданными предписаниями и планами - заданиями	Срок исполнения	Меры принятые образовательным учреждением для выполнения нормативных требований
МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»	Предписание от 29.06.2011 года		
	1. Выполнить ремонт системы водоснабжения.	18.08.2012 г.	Составлены акты обследования с ООО «Электрокабель»
	2. Выполнить ремонт системы канализации.	18.08.2012 г.	
	3. Выполнить ремонт системы отопления и вентиляции.	18.08.2012 г.	
	Предписание от 28.10.2011 года № 265		
	1. Заменить изношенные оконные блоки и подоконники	28.10.2013 г.	В ДО направлена заявка №1051 от 24.09.2013 года на проведение котировки цен и размещение заказа на выполнение работ по замене оконных блоков в кабинетах №№ 311, 313, 314 на сумму 248 038,81 рублей.
	2. Провести косметический ремонт спортивного зала.	28.10.2013 г.	Частично проведен ремонт.
	3. Оборудовать кабины для личной гигиены.	28.10.2013 г.	Выполнено 19.08.2013 года
	План – задание до 20.08.2013 года		
	1. Восстановить целостность внутренней отделки помещений (в том числе целостность линолеума) для обеспечения проведения качественной влажной уборки в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2821-10	20.08.2013 г.	
2. Обеспечить производственные цеха пищеблока достаточным количеством производственных столов, стеллажей в соответствии с приложением №1 СанПиН 2.4.5.2409-08	20.08.2013 г.		
3. Обеспечить отпуск горячего питания обучающихся в соответствии с требованиями (тележки для раздачи готовых блюд) п.7.2, 7.3, 7,4 СанПин 2.4.5.2409-08	20.08.2013 г.		
4. Устранить течь кровли, обеспечить оптимальные параметры микроклимата и безопасное пребывание в помещениях учреждения,	20.08.2013 г.		

	согласно требованиям п.6 СанПин 2.4.5.2409-08		
5.	Обеспечить обучающихся 1 ступени образования ученической мебелью (школьной партой, обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости и конторками) согласно требованиям п.5.2, п.5.3 СанПин 2.4.2.2821-10	20.08.2013 г.	В ДО направлено письмо №1025 от 18.09.2013 года на финансирование в размере 463 851,44 рублей для закупа ученической мебели.
Предписание от 20.08.2013 года №473/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности			
1.	Не обеспечена проверка качества огнезащитной обработки на объекте с составлением акта проверки.	01.05.2014 г.	Заключен договор с ООО «СИНТЕЗ» № У4-0480/13-С от 24.09.2013 года на выполнение работ по огнезащитной обработке.
2.	Не организовано проведение проверки работоспособности противопожарных дверей на объекте с оформлением соответствующего акта проверки.	01.05.2014 г.	Заключен договор с ООО «Эксперт-01» № 462 от 11.09.2013 г. на эксплуатационное испытание противопожарных дверей,
3.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	01.05.2014 г.	Заключен договор с ООО «Эксперт-01» № 461 от 11.09.2013 г. на эксплуатационное испытание противопожарных лестниц.
4.	В подвале школы оборудованы хозяйственно-бытовые помещения не имеющих самостоятельного выхода из них или выхода изолированного противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	01.05.2014 г.	Локальный сметный расчет на установку противопожарных дверей находится на согласование в ООО « МУП по АТО»

Директор МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»



Л. С. Хроменкова

Исполнитель:
Заместитель директора по АХР
Будников Олег Васильевич
+7(922) 568-94-26