

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Главное Управление министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.  
ул. Студенческая, 33, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: [gochshm@ugramail.ru](mailto:gochshm@ugramail.ru)

Отдел надзорной деятельности по г. Нижневартовску  
628620, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск,  
ул. Интернациональная 61 «А», телефон 46-83-01,  
Факс 46-83-01, E-mail: [info@ondnv.ru](mailto:info@ondnv.ru)

**Предписание № 473/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
**Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя**  
**общеобразовательная школа №23»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального  
предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 473 от «15» июля 2013 года изданного главным государственным инспектором г. Нижневартовска по пожарному надзору, начальником отдела надзорной деятельности (по г. Нижневартовску) УНД Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Фроловым А.В., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 16 августа 2013 года и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 19 августа 2013 года, проведена плановая проверка старшим инженером ОНД (г. Нижневартовска) УНД Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, капитаном внутренней службы Сысуевым А.С., объекта защиты – школы, расположенного по адресу г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 30, совместно с директором Л.С. Хроменковой В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена проверка качества огнезащитной обработки на объекте с составлением акта проверки	п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. ППР в РФ	01.05.2014 года	
2.	Не организовано проведение проверки работоспособности противопожарных дверей на объекте с оформлением соответствующего акта проверки	п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных дверей) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки их работоспособности с оформлением соответствующего акта проверки. ППР в РФ	01.05.2014 года	

3.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний	п. 24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний. ППР в РФ	01.05.2014 года	
4.	В подвале школы оборудованы хозяйственно-бытовые помещения не имеющих самостоятельного выхода из них или выхода изолированного противопожарными преградами от общих лестничных клеток	<p>п.23. На объектах запрещается:</p> <p>а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p> <p>г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;</p>	01.05.2014 года	

является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер ОНД (по г. Нижневартовску)  
УНД ГУ МЧС России по ХМАО-Югре  
А.С. Сысуев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« » августа 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

«20» августа 2013 г.

«Телефоны доверия»:

- Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 8 (3467) 397-777;
- Уральского регионального центра МЧС России 8(343) 262-67-77.

